

気中 暗渠布設		周囲温度 40°C A	20°C	25°C	30°C	35°C	45°C	50°C
VVF 2 x 2.6	電流補正係数	x	1.41	1.32	1.22	1.12	0.87	0.71
	許容電流値	32	45	42	39	35	27	22
CVF 2 x 2.0	電流補正係数	x	1.18	1.14	1.1	1.05	0.95	0.89
	許容電流値	36	42	41	39	37	34	32
EV-CVF 2x2.6+1.6	電流補正係数	x	1.18	1.14	1.1	1.05	0.95	0.89
	許容電流値	51	60	58	56	53	48	45
VVF 2 x 8sq	電流補正係数	x	1.41	1.32	1.22	1.12	0.87	0.71
	許容電流値	42	59	55	51	47	36	29
CV 2 x 8sq	電流補正係数	x	1.18	1.14	1.1	1.05	0.95	0.89
	許容電流値	65	76	74	71	68	61	57

気中暗渠電線管布設		周囲温度 40°C A	20°C	25°C	30°C	35°C	45°C	50°C
VVF 2 x 2.6	電流補正係数	x	1.41	1.32	1.22	1.12	0.87	0.71
	許容電流値	26	36	34	31	29	22	18
CVF 2 x 2.0	電流補正係数	x	1.18	1.14	1.1	1.05	0.95	0.89
	許容電流値	30	35	34	33	31	28	26
EV-CVF 2x2.6+1.6	電流補正係数	x	1.18	1.14	1.1	1.05	0.95	0.89
	許容電流値	41	48	46	45	43	38	36
VVF 2 x 8sq	電流補正係数	x	1.41	1.32	1.22	1.12	0.87	0.71
	許容電流値	34	47	44	41	38	29	24
CV 2 x 8sq	電流補正係数	x	1.18	1.14	1.1	1.05	0.95	0.89
	許容電流値	51	60	58	56	53	48	45

管路布設 2孔1条布設		周囲温度 25°C A	20°C	30°C	35°C	40°C	45°C	50°C
VVF 2 x 2.6	電流補正係数	x	1.07	0.93	0.85	0.76	0.65	0.53
	許容電流値	38	40	35	32	28	24	20
CVF 2 x 2.0	電流補正係数	x	1.04	0.96	0.92	0.88	0.83	0.78
	許容電流値	37	38	35	34	32	30	28
EV-CVF 2x2.6+1.6	電流補正係数	x	1.04	0.96	0.92	0.88	0.83	0.78
	許容電流値	51	53	48	46	44	42	39
VVF 2 x 8sq	電流補正係数	x	1.07	0.93	0.85	0.76	0.65	0.53
	許容電流値	49	52	45	41	37	31	25
CV 2 x 8sq	電流補正係数	x	1.04	0.96	0.92	0.88	0.83	0.78
	許容電流値	64	66	61	58	56	53	49